

Фонд державного майна України
 Акціонерне товариство
 «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
 Ідентифікаційний код 00130850
 « 30 » 06 20 09 р.
 № 2537/13
 50014, Дніпропетровська область
 м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1
 E-mail: kanc@tep.ck.ua факс: 409.96.97

Начальнику управління екології
 виконкому Криворізької міської ради
Охотніковій С.А.
 пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101

Результати вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АТ "Криворізька теплоцентраль" за II квартал 2020 року

| Назва забруднюючої речовини | Гранично- допустимий викид, затверджений дозволом на викиди, мг/м ³ | Фактичний викид згідно з вимірами | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | лабораторією підприємства | | екологічною інспекцією | |
| | | мг/м ³ | дата виміру | мг/м ³ | дата виміру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котлотурбінний цех | | | | | |
| Джерело №3, котел водогрійний ПТВМ-100 ст.№1-7 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 180,60 | 0 | 04.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 293,08 | 156,12 | | | |
| Джерело №1, котел паровий Ф.Мітчелл ст.№1-1 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 244,01 | 0 | 10.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 296,24 | 203,57 | | | |
| Районна котельня № 2 | | | | | |
| Джерело №8, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№2-9 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 184,97 | 0 | 07.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 294,29 | 163,05 | | | |
| Районна котельня № 3 | | | | | |
| Джерело №9, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№3-2 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 167,11 | 0 | 14.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 295,63 | 125,73 | | | |
| Районна котельня № 4 | | | | | |
| Джерело №10, котел водогрійний ПТВМ-30 ст.№4-1 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 174,00 | 0 | 10.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 290,65 | 115,56 | | | |
| Районна котельня № 5 | | | | | |
| Джерело №11, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№5-4 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 162,50 | 2,46 | 14.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 288,71 | 135,97 | | | |
| Районна котельня № 6 | | | | | |
| Джерело №5, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№6-1 | | | | | |
| Оксид вуглецю | 159,19 | 0 | 02.04.2020 | | |
| Оксиди азоту | 290,82 | 162,39 | | | |

Начальник ВТВ



Уліско О. М.

Інженер ВТВ



Матяшук О. В.