

Фонд державного майна України
 Акціонерне товариство
«КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
 Ідентифікаційний код 00130850
 « 02 » 01, 20 23 р.
 № 10/13
 50014, Дніпропетровська область
 м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1
 E-mail: kanc@tec.dp.ua факс: 409-96-97

Начальнику управління екології
 виконкому Криворізької міської ради
Світлані ОХОТНІКОВІЙ
 пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101

Результати інструментальних вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АТ "Криворізька теплоцентраль" за IV квартал 2022 року

Назва забруднюючої речовини	Гранично- допустимий викид, затверджений дозволом на викиди, мг/м ³	Фактичний викид згідно з вимірами			
		лабораторією підприємства		екологічною інспекцією	
		мг/м ³	дата виміру	мг/м ³	дата виміру
1	2	3	4	5	6
Котлотурбінний цех					
<i>Джерело №1, котел паровий ф.Мітчелл ст.№1-1</i>					
Оксид вуглецю	244,01	0,00	04.11.2022		
Оксиди азоту	296,24	273,71			
<i>Джерело №4, котел водогрійний ПТВМ-100 ст.№1-8</i>					
Оксид вуглецю	187,50	0,00	08.11.2022		
Оксиди азоту	287,00	153,60			
<i>Джерело №3, котел водогрійний ПТВМ-100 ст.№1-7</i>					
Оксид вуглецю	180,60	0,00	02.12.2022		
Оксиди азоту	293,08	171,01			
<i>Джерело №2, котел паровий ф.Мітчелл ст.№1-2</i>					
Оксид вуглецю	247,18	0,00	13.12.2022		
Оксиди азоту	296,24	249,16			
<i>Джерело №2, котел паровий ф.Мітчелл ст.№1-4</i>					
Оксид вуглецю	246,95	0,00	22.12.2022		
Оксиди азоту	297,00	234,91			
Районна котельня № 2					
<i>Джерело №8, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№2-8</i>					
Оксид вуглецю	189,68	26,31	01.12.2022		
Оксиди азоту	287,48	192,96			
<i>Джерело №8, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№2-9</i>					
Оксид вуглецю	184,97	3,41	06.12.2022		
Оксиди азоту	294,29	217,26			
Районна котельня № 3					
<i>Джерело №9, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№3-1</i>					
Оксид вуглецю	173,46	0,00	22.11.2022		
Оксиди азоту	294,79	203,08			
<i>Джерело №9, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№3-3</i>					
Оксид вуглецю	177,97	0,00	29.11.2022		
Оксиди азоту	287,69	206,13			
Районна котельня № 4					
<i>Джерело №10, котел водогрійний ПТВМ-30 ст.№4-1</i>					
Оксид вуглецю	174,00	1,55	22.11.2022		
Оксиди азоту	290,65	95,08			
<i>Джерело №10, котел водогрійний ПТВМ-30 ст.№4-2</i>					
Оксид вуглецю	169,93	5,47	14.12.2022		
Оксиди азоту	282,59	88,67			

Назва забруднюючої речовини	Гранично- допустимий викид, затверджений дозволом на викиди, мг/м ³	Фактичний викид згідно з вимірами			
		лабораторією підприємства		екологічною інспекцією	
		мг/м ³	дата виміру	мг/м ³	дата виміру
1	2	3	4	5	6
Районна котельня № 5					
<i>Джерело №11, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№5-3</i>					
Оксид вуглецю	165,32	0,00	30.11.2022		
Оксиди азоту	284,09	268,30			
Районна котельня № 6					
<i>Джерело №5, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№6-1</i>					
Оксид вуглецю	159,19	0,00	20.12.2022		
Оксиди азоту	290,82	225,76			

Начальник ВТВ

Інженер ВТВ



Олексій КРАВЧЕНКО



Олена МАТЯШУК