



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

50014, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, ЄДРПОУ 00130850
(056)-499-01-73 kanc@tec.dp.ua www.tec.dp.ua

від О.В. Матяшук № 12/13

Керівнику
Державної екологічної інспекції
Придніпровського округу

50103, м Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92

Щодо надання звітності

АТ "Криворізька теплоцентраль" надсилає звіт про проведення інструментального контролю дотримання нормативів гранично допустимих викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за четвертий квартал 2022 року.

Додаток: звіт - 1 примірник на 1-ому аркуші.

Начальник ВТВ

Олексій КРАВЧЕНКО

Вик. О.Матяшук

Керівнику
 Державної екологічної інспекції
 Придніпровського округу
 50103, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92

ЗВІТ

**про проведення інструментального контролю дотримання нормативів ГДВ в атмосфері
 від стаціонарних джерел по АТ «Криворізька теплоцентраль»
 за ІV квартал 2022 року.**

№ з/п	№ дже-рела викиду	Дата виміру	Тип котла	№ кот-ла	ГДВ				Фактичні викиди			
					СО мг/м ³	СО г/с	NO _x мг/м ³	NO _x г/с	СО мг/м ³	СО г/с	NO _x мг/м ³	NO _x г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	04.11.22	ф. «Мітчелл»	1-1	244,01	-	296,24	-	0,00	-	273,71	-
2	4	08.11.22	ПТВМ-100	1-8	4187,50	-	287,00	-	0,00	-	153,60	-
3	10	22.11.22	ПТВМ-30	4-1	174,00	-	290,65	-	1,55	-	95,08	-
4	9	22.11.22	ПТВМ-50	3-1	173,46	-	294,79	-	0,00	-	203,08	-
5	9	29.11.12	ПТВМ-50	3-3	177,97	-	287,69	-	0,00	-	206,13	-
6	11	30.11.22	ДЕ10/14	5-2	-	18,211	-	31,121	-	0,00	-	0,243
7	11	30.11.22	КВГМ-100	5-3	165,32	-	284,09	-	0,00	-	268,30	-
8	8	01.12.22	КВГМ-100	2-8	189,68	-	287,48	-	26,31	-	192,96	-
9	3	02.12.22	ПТВМ-100	1-7	180,60	-	293,08	-	0,00	-	171,01	-
10	8	06.12.22	КВГМ-100	2-9	184,97	-	294,29	-	3,41	-	217,26	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	2	13.12.22	ф. «Мігчелл»	1-2	247,18	-	296,24	-	0,00	-	249,16	-
12	10	14.12.22	ПТВМ-30	4-2	169,93	-	282,59	-	5,47	-	88,67	-
13	5	20.12.22	ПТВМ-50	6-1	159,19	-	290,82	-	25,30	-	225,76	-
14	2	22.12.22	ф. «Мігчелл»	1-4	246,95	-	297,00	-	0,00	-	234,91	-

Начальник ВТВ



Олексій КРАВЧЕНКО

Інженер ВТВ



Олена МАТЯШУК