

## ЗВІТ

**про проведення інструментального контролю дотримання нормативів ГДВ в атмосфері  
від стаціонарних джерел АТ "Криворізька теплоцентраль"  
за I квартал 2023 року.**

№ з/п	№ джерела викиду	Дата виміру	Тип котла	№ ког-ла	ГДВ			Фактичні викиди			
					CO мг/м <sup>3</sup>	CO г/с	NO <sub>x</sub> мг/м <sup>3</sup>	CO мг/м <sup>3</sup>	CO г/с	NO <sub>x</sub> мг/м <sup>3</sup>	NO <sub>x</sub> г/с
1	10	11.01.2023	ПТВМ-30	4-2	169,93	-	282,59	5,60	-	147,14	-
2	8	17.01.2023	КВГМ-100	2-9	184,97	-	294,29	0,00	-	192,38	-
3	2	18.01.2023	ф. «Мігчелл»	1-4	246,95	-	297,00	0,00	-	235,98	-
4	5	25.01.2023	ПТВМ-50	6-1	159,19	-	290,82	0,00	-	222,04	-
5	9	27.01.2023	ПТВМ-50	3-1	173,46	-	294,79	0,00	-	183,07	-
6	9	27.01.2023	ПТВМ-50	3-3	177,97	-	287,69	0,00	-	218,63	-
7	11	09.02.2023	КВГМ-100	5-3	165,32	-	284,09	1,26	-	160,02	-
8	3	14.02.2023	ПТВМ-100	1-7	180,60	-	293,08	0,00	-	146,97	-
9	1	14.02.2023	ф. «Мігчелл»	1-2	247,18	-	296,24	0,00	-	214,34	-
10	9	13.03.2023	ПТВМ-50	3-2	167,11	-	295,63	0,90	-	166,97	-
11	10	13.03.2023	ПТВМ-30	4-1	174,0	-	290,65	70,08	-	75,44	-
12	8	17.03.2023	КВГМ-100	2-7	159,38	-	288,28	4,92	-	132,85	-

Начальник виробничо-технічного відділу  Олексій КРАВЧЕНКО

Вик. Олена Матяшук   
Пріймальня: (056)499-01-73