


**Результати інструментальних вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АТ "Криворізька теплоцентрально"**  
за I квартал 2023 року

Назва забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид, затверджений дозволом на викиди, мг/м <sup>3</sup>	Фактичний викид згідно з вимірами			
		лабораторією підприємства		екологічною інспекцією	
		мг/м <sup>3</sup>	дата виміру	мг/м <sup>3</sup>	дата виміру
1	2	3	4	5	6
<b>Котлотурбінний цех</b>					
<b>Джерело №2, котел паровий ф.Мітчелл ст.№1-4</b>					
Оксид вуглецю	246,95	0,00	18.01.2023		
Оксиди азоту	297	235,98			
<b>Джерело №3, котел водогрійний ПТВМ-100 ст.№1-7</b>					
Оксид вуглецю	180,60	0,00	14.02.2023		
Оксиди азоту	293,08	146,97			
<b>Джерело №2, котел паровий ф.Мітчелл ст.№1-2</b>					
Оксид вуглецю	247,18	0,00	14.02.2023		
Оксиди азоту	296,24	214,34			
<b>Районна котельня № 2</b>					
<b>Джерело №8, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№2-9</b>					
Оксид вуглецю	184,97	0,00	17.01.2023		
Оксиди азоту	294,29	192,38			
<b>Джерело №8, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№2-7</b>					
Оксид вуглецю	159,38	4,92	17.03.2023		
Оксиди азоту	288,28	132,85			
<b>Районна котельня № 3</b>					
<b>Джерело №9, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№3-1</b>					
Оксид вуглецю	173,46	0,00	27.01.2023		
Оксиди азоту	294,79	183,07			
<b>Джерело №9, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№3-3</b>					
Оксид вуглецю	177,97	0,00	27.01.2023		
Оксиди азоту	287,69	218,63			
<b>Джерело №9, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№3-2</b>					
Оксид вуглецю	167,11	0,90	13.03.2023		
Оксиди азоту	295,63	166,97			
<b>Районна котельня № 4</b>					
<b>Джерело №10, котел водогрійний ПТВМ-30 ст.№4-2</b>					
Оксид вуглецю	169,93	5,60	11.01.2023		
Оксиди азоту	282,59	147,14			
<b>Джерело №10, котел водогрійний ПТВМ-30 ст.№4-1</b>					
Оксид вуглецю	174,00	70,08	13.03.2023		
Оксиди азоту	290,65	75,44			
<b>Районна котельня № 5</b>					
<b>Джерело №11, котел водогрійний КВГМ-100 ст.№5-3</b>					
Оксид вуглецю	165,32	1,26	09.02.2023		
Оксиди азоту	284,09	160,02			
<b>Районна котельня № 6</b>					
<b>Джерело №5, котел водогрійний ПТВМ-50 ст.№6-1</b>					
Оксид вуглецю	159,19	0,00	25.01.2023		
Оксиди азоту	290,82	222,04			

Начальник виробничо-технічного відділу



Олексій КРАВЧЕНКО

Вик. Олена Матяшук  
Приймальня: (056)499-01-73